

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BORCQ-SUR-AIRVAULT (AIRVA (mairie-borcq@aivault.fr))
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SEVT (accueil@sevt79.fr)
MADAME - SEVT (lydia.girardeaux@sevt79.fr)
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET

Prélèvement	00078470	Commune	AIRVAULT
Unité de gestion	0087 SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET	Prélevé le :	jeudi 11 mai 2023 à 08h35
Installation	UDI 000325 SENEUIL	par :	MÉLODIE MEON
Point de surveillance	0000000700 BORO SUR AIRVAULT - CENTRE BOURG	Type visite :	D2
		Type d'eau :	

Type de l'analyse : D2PCN Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Code SISE de l'analyse : 00078471 Référence laboratoire : 23LH-3882-1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,0121 mg/L	2	1	
Nickel	<0,50 µg/L	20		
Plomb	1,29 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00078470)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Niort le 5 juin 2023
Pour le Directeur Général, le Directeur adjoint



Cyril CAFFIAUX