CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SEVT (accueil@sevt79.fr)
MADAME - SEVT (lydia.girardeaux@sevt79.fr)
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET

Prélèvement	**00077948**	**Commune**	**ASSAIS-LES-JUMEAUX**
Unité de gestion	0087 SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET	**Prélevé le :**	**mardi 24 janvier 2023 à 09h02**
Installation	TTP 000250 ASSAIS - PONTIFY	**par :**	MÉLODIE MEON
Point de surveillance	0000000600 RESERVOIR PONTIFY	**Type visite :**	P2
		Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	8,4 °C		25	
pH	7,6 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,59 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,75 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) *1701*
Type de l'analyse : P2 Code SISE de l'analyse : 00077949 Référence laboratoire : 23LH-574-1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	6 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	***1 UFC/(100mL***		0	*Valeur hors références*
Entérocoques	<1 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	***0,58 NFU***	1	0,5	*Valeur hors références*
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates	<1,2 mg(CO3)/L			
CO2 libre calculé	8,8 mg/L			
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 SANS OBJET		de 1 à 2	
Hydrogénocarbonates	172 mg/L			
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,78 unité pH			
TAC à l'équilibre	14 °f			
Titre alcalimétrique	<0,2 °f			
Titre alcalimétrique complet	14,1 °f			
Titre hydrotimétrique	23,7 °f			

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MINERALISATION				
Calcium	81,2 mg/L			
Chlorures	64,8 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	590 µS/cm		de 200 à 1100	
Magnésium	6,4 mg/L			
Potassium	5,8 mg/L			
Sodium	20,9 mg/L		200	
Sulfates	27,7 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,64 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	32 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	2 mg(C)/L		2	
FER ET MANGANESE				
Fer total	18,7 µg/L		200	
Manganèse total	1,96 µg/L		50	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Aluminium total µg/l	21,4 µg/L		200	
Arsenic	0,34 µg/L	10		
Baryum	0,0552 mg/L		0,7	
Bore mg/L	0,0171 mg/L	1,5		
Cyanures totaux	<5 µg(CN)/L	50		
Fluorures mg/L	0,19 mg/L	1,5		
Mercure	<0,015 µg/L	1		
Sélénium	<0,50 µg/L	20		
CHLOROBENZENES				
Pentachlorobenzène	<0,010 µg/L			
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES & SEMI-VOLATILES				
Benzène	<0,20 µg/L	1		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	<0,10 µg/L	0,5		
Dichloroéthane-1,2	<0,50 µg/L	3		
Hexachlorobutadiène	<0,010 µg/L			
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,50 µg/L	10		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<SEUIL µg/L	10		
Trichloroéthylène	<0,50 µg/L	10		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Acrylamide	<0,030 µg/L	0,1		
Epichlorohydrine	<0,03 µg/L	0,1		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE				
Activité alpha globale en Bq/L	<0,043 Bq/L			
Activité bêta attribuable au K40	0,161 Bq/L			
Activité béta globale en Bq/L	0,165 Bq/L			
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,040 Bq/L			
Activité Tritium (3H)	<9,0 Bq/L		100	
Dose indicative	<0,1 mSv/a		0,1	

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...				
Acétochlore	<0,010 µg/L	0,1		
Alachlore	<0,010 µg/L	0,1		
Beflubutamide	<0,010 µg/L	0,1		
Boscalid	<0,010 µg/L	0,1		
Carboxine	<0,010 µg/L	0,1		
Cymoxanil	<0,050 µg/L	0,1		
Diméthénamide	<0,010 µg/L	0,1		
Fenhexamid	<0,010 µg/L	0,1		
Isoxaben	<0,010 µg/L	0,1		
Métazachlore	<0,010 µg/L	0,1		
Métolachlore	<0,010 µg/L	0,1		
Napropamide	<0,010 µg/L	0,1		
Oryzalin	<0,050 µg/L	0,1		
Propyzamide	<0,010 µg/L	0,1		
Pyroxsulame	<0,020 µg/L	0,1		
Tébutam	<0,010 µg/L	0,1		
Zoxamide	<0,010 µg/L	0,1		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES				
2,4-D	<0,020 µg/L	0,1		
2,4-DB	<0,020 µg/L	0,1		
2,4-MCPA	<0,020 µg/L	0,1		
2,4-MCPB	<0,020 µg/L	0,1		
Dichlorprop	<0,020 µg/L	0,1		
Mécoprop	<0,020 µg/L	0,1		
Triclopyr	<0,020 µg/L	0,1		
PESTICIDES CARBAMATES				
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,010 µg/L	0,1		
Carbendazime	<0,010 µg/L	0,1		
Carbétamide	<0,010 µg/L	0,1		
Carbofuran	<0,010 µg/L	0,1		
Chlorprophame	<0,010 µg/L	0,1		
Fenoxycarbe	<0,010 µg/L	0,1		
Indoxacarbe	<0,050 µg/L	0,1		
Iprovalicarb	<0,010 µg/L	0,1		
Méthiocarb	<0,010 µg/L	0,1		
Phenmédiphame	<0,100 µg/L	0,1		
Propamocarbe	<0,010 µg/L	0,1		
Prosulfocarbe	<0,050 µg/L	0,1		
Pyrimicarbe	<0,010 µg/L	0,1		
Thiophanate méthyl	<0,020 µg/L	0,1		
Triallate	<0,010 µg/L	0,1		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES DIVERS				
Acequinocyl	<0,030 µg/L	0,1		
Aclonifen	<0,010 µg/L	0,1		
Aminopyralid	<0,050 µg/L	0,1		
Anthraquinone (pesticide)	<0,010 µg/L	0,1		
Bénalaxyl	<0,010 µg/L	0,1		
Benfluraline	<0,002 µg/L	0,1		
Benoxacor	<0,010 µg/L	0,1		
Bentazone	<0,020 µg/L	0,1		
Bifenox	<0,010 µg/L	0,1		
Bixafen	<0,010 µg/L	0,1		
Bromacil	<0,010 µg/L	0,1		
Bupirimate	<0,010 µg/L	0,1		
Captane	<0,050 µg/L	0,1		
Carfentrazone éthyle	<0,010 µg/L	0,1		
Chlorantraniliprole	<0,010 µg/L	0,1		
Chloridazone	<0,010 µg/L	0,1		
Chlorothalonil	<0,040 µg/L	0,1		
Clethodime	<0,010 µg/L	0,1		
Clomazone	<0,010 µg/L	0,1		
Clopyralid	<0,050 µg/L	0,1		
Cloquintocet-mexyl	<0,020 µg/L	0,1		
Clothianidine	<0,020 µg/L	0,1		
Cycloxydime	<0,010 µg/L	0,1		
Cyprodinil	<0,010 µg/L	0,1		
Cyprosulfamide	<0,010 µg/L	0,1		
Dichloropropane-1,2	<0,20 µg/L	0,1		
Dichloropropylène-1,3 cis	<0,050 µg/L	0,1		
Dicofol	<0,010 µg/L	0,1		
Diflufénicanil	<0,010 µg/L	0,1		
Diméthomorphe	<0,010 µg/L	0,1		
Diquat	<0,05 µg/L	0,1		
Ethofumésate	<0,010 µg/L	0,1		
Fenpropidin	<0,010 µg/L	0,1		
Fenpropimorphe	<0,050 µg/L	0,1		
Flonicamide	<0,020 µg/L	0,1		
Fluazifop-P-butyl	<0,002 µg/L	0,1		
Fluazinam	<0,050 µg/L	0,1		
Flumioxazine	<0,020 µg/L	0,1		
Flurochloridone	<0,010 µg/L	0,1		
Fluroxypir	<0,010 µg/L	0,1		
Flurtamone	<0,010 µg/L	0,1		
Folpel	<0,010 µg/L	0,1		
Glufosinate	<0,030 µg/L	0,1		
Glyphosate	<0,030 µg/L	0,1		
Imazamox	<0,010 µg/L	0,1		
Imidaclopride	<0,010 µg/L	0,1		
Iprodione	<0,050 µg/L	0,1		
Isoxaflutole	<0,010 µg/L	0,1		
Lenacile	<0,020 µg/L	0,1		
Mefenpyr diethyl	<0,002 µg/L	0,1		
Métaldéhyde	<0,050 µg/L	0,1		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
Metrafenone	<0,010 µg/L	0,1		
Norflurazon	<0,010 µg/L	0,1		
Oxadixyl	<0,050 µg/L	0,1		
Oxyfluorfene	<0,010 µg/L	0,1		
Paclobutrazole	<0,010 µg/L	0,1		
Pendiméthaline	<0,010 µg/L	0,1		
Piclorame	<0,050 µg/L	0,1		
Pinoxaden	<0,010 µg/L	0,1		
Prochloraze	<0,010 µg/L	0,1		
Pyriméthanil	<0,010 µg/L	0,1		
Quimerac	<0,010 µg/L	0,1		
Quinoxyfen	<0,010 µg/L	0,1		
Spiroxamine	<0,010 µg/L	0,1		
Tébufénozide	<0,020 µg/L	0,1		
Tétraconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Thiaclopride	<0,010 µg/L	0,1		
Thiamethoxam	<0,010 µg/L	0,1		
Total des pesticides analysés	0,046 µg/L	0,5		
Tributyltin cation	<0,050 µg/L	0,1		
Trifluraline	<0,0020 µg/L	0,1		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS				
Bromoxynil	<0,020 µg/L	0,1		
Bromoxynil octanoate	<0,020 µg/L	0,1		
Dicamba	<0,020 µg/L	0,1		
Dinoterbe	<0,020 µg/L	0,1		
Imazaméthabenz	<0,010 µg/L	0,1		
Pentachlorophénol	<0,050 µg/L	0,1		
PESTICIDES ORGANOCHLORES				
Aldrine	<0,010 µg/L	0,03		
DDT-4,4'	<0,0020 µg/L	0,1		
Dieldrine	<0,0020 µg/L	0,03		
Dimétachlore	<0,010 µg/L	0,1		
Endosulfan alpha	<0,0020 µg/L	0,1		
Endosulfan béta	<0,0020 µg/L	0,1		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L	0,1		
HCH alpha	<0,0020 µg/L	0,1		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L	0,1		
HCH béta	<0,0020 µg/L	0,1		
HCH delta	<0,0020 µg/L	0,1		
HCH epsilon	<0,0020 µg/L	0,1		
HCH gamma (lindane)	<0,0020 µg/L	0,1		
Heptachlore	<0,010 µg/L	0,03		
Hexachlorobenzène	<0,0020 µg/L	0,1		
Isodrine	<0,0020 µg/L	0,1		
Oxadiazon	<0,0020 µg/L	0,1		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES				
Chlorfenvinphos	<0,0020 µg/L	0,1		
Chlorpyriphos éthyl	<0,0020 µg/L	0,1		
Chlorpyriphos méthyl	<0,0020 µg/L	0,1		
Dichlorvos	<0,010 µg/L	0,1		
Diméthoate	<0,010 µg/L	0,1		
Ethephon	<0,050 µg/L	0,1		
Fosetyl	<0,050 µg/L	0,1		
Fosthiazate	<0,010 µg/L	0,1		
Phosmet	<0,010 µg/L	0,1		
Pyrimiphos méthyl	<0,0020 µg/L	0,1		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES				
Cyperméthrine	<0,010 µg/L	0,1		
Esfenvalérate	<0,010 µg/L	0,1		
Fluvalinate-tau	<0,0020 µg/L	0,1		
Lambda Cyhalothrine	<0,010 µg/L	0,1		
Piperonil butoxide	<0,010 µg/L	0,1		
Tefluthrine	<0,002 µg/L	0,1		
PESTICIDES STROBILURINES				
Azoxystrobine	<0,010 µg/L	0,1		
Fluoxastrobine	<0,010 µg/L	0,1		
Kresoxim-méthyle	<0,010 µg/L	0,1		
Picoxystrobine	<0,010 µg/L	0,1		
Pyraclostrobine	<0,010 µg/L	0,1		
Trifloxystrobine	<0,010 µg/L	0,1		
PESTICIDES SULFONYLUREES				
Amidosulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
Flazasulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,050 µg/L	0,1		
Foramsulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
Mésosulfuron-méthyl	<0,010 µg/L	0,1		
Metsulfuron méthyl	<0,010 µg/L	0,1		
Nicosulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
Prosulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
Thifensulfuron méthyl	<0,010 µg/L	0,1		
Tribenuron-méthyle	<0,010 µg/L	0,1		
Tritosulfuron	<0,010 µg/L	0,1		
PESTICIDES TRIAZINES				
Atrazine	<0,010 µg/L	0,1		
Cybutryne	<0,010 µg/L	0,1		
Flufenacet	<0,010 µg/L	0,1		
Hexazinone	<0,010 µg/L	0,1		
Métamitrone	<0,040 µg/L	0,1		
Métribuzine	<0,010 µg/L	0,1		
Propazine	<0,010 µg/L	0,1		
Simazine	<0,010 µg/L	0,1		
Terbuméton	<0,010 µg/L	0,1		
Terbuthylazin	<0,010 µg/L	0,1		
Terbutryne	<0,010 µg/L	0,1		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES TRIAZOLES				
Aminotriazole	<0,020 µg/L	0,1		
Bromuconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Cyproconazol	<0,010 µg/L	0,1		
Difénoconazole	<0,020 µg/L	0,1		
Epoxyconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Fenbuconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Florasulam	<0,020 µg/L	0,1		
Fludioxonil	<0,020 µg/L	0,1		
Flutriafol	<0,010 µg/L	0,1		
Metconazol	<0,010 µg/L	0,1		
Propiconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Prothioconazole	<0,100 µg/L	0,1		
Tébuconazole	<0,010 µg/L	0,1		
Thiencarbazone-methyl	<0,020 µg/L	0,1		
Triadimenol	<0,010 µg/L	0,1		
PESTICIDES TRICETONES				
Mésotrione	<0,010 µg/L	0,1		
Sulcotrione	<0,010 µg/L	0,1		
Tembotrione	<0,050 µg/L	0,1		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES				
Chlortoluron	<0,010 µg/L	0,1		
Diflubenzuron	<0,010 µg/L	0,1		
Diuron	<0,010 µg/L	0,1		
Ethidimuron	<0,010 µg/L	0,1		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,010 µg/L	0,1		
Isoproturon	<0,010 µg/L	0,1		
Linuron	<0,010 µg/L	0,1		
Métobromuron	<0,010 µg/L	0,1		
Monuron	<0,010 µg/L	0,1		
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/L	0,1		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromates	<2,0 µg/L	10		
Bromoforme	1,1 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	6,7 µg/L	100		
Chloroforme	5 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	6,6 µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	19,4 µg/L	100		

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020 µg/L	0,1		
Atrazine-2-hydroxy	<0,010 µg/L	0,1		
Atrazine-déisopropyl	<0,010 µg/L	0,1		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,010 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl	<0,010 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,010 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020 µg/L	0,1		
Flufenacet ESA	0,046 µg/L	0,1		
Hydroxyterbuthylazine	<0,010 µg/L	0,1		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,050 µg/L	0,1		
OXA alachlore	<0,020 µg/L	0,1		
Simazine hydroxy	<0,010 µg/L	0,1		
Terbuméton-désethyl	<0,020 µg/L	0,1		
Terbuthylazin déséthyl	<0,010 µg/L	0,1		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE				
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,010 µg/L	0,1		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,010 µg/L	0,1		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,010 µg/L	0,1		
2-ethyl-6-methylaniline	<0,050 µg/L	0,1		
3,4-dichloroaniline	<0,010 µg/L	0,1		
AMPA	<0,030 µg/L	0,1		
Desméthylisoproturon	<0,010 µg/L	0,1		
Desmethylnorflurazon	<0,010 µg/L	0,1		
Endosulfan sulfate	<0,0020 µg/L	0,1		
Heptachlore époxyde	<SEUIL µg/L	0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,010 µg/L	0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,010 µg/L	0,03		
Ioxynil	<0,020 µg/L	0,1		
Ioxynil octanoate	<0,010 µg/L	0,1		
Pyridafol	<0,010 µg/L	0,1		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010 µg/L	0,1		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS				
ESA acetochlore	<0,020 µg/L			
ESA alachlore	<0,020 µg/L			
ESA metazachlore	0,11 µg/L			
ESA metolachlore	0,14 µg/L			
OXA acetochlore	<0,020 µg/L			
OXA metazachlore	0,083 µg/L			
OXA metolachlore	0,06 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00077948)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.la turbidité est supérieure à la valeur réfé rence de qualité en vigueur. La référence de qualité fixée pour les bactéries sulfito-réductrices n'est pas satisfaite.Leur présence peut provenir d'un défaut de traitement, de travaux sur le réseau, de souillures du réservoir ou d'un temps de contact insuffisant avec le désinfectant.Ce dépassement ne présente pas à lui seul un risque pour la santé.Il a été demandé à l'exploitant de réaliser des purges du réseau et/ou d'adapter le traitement. Une analyse de contrôle a été programmée. Traces de flufénacet ESA, de métazchlore ESA et OXA, de métolachlore E SA et OXA.

Signé à Niort le 21 février 2023

Pour le Directeur Général, le Responsable de Pôle Bi
Départemental Santé Environnement

Jean-Marc DI GUARDIA