

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SAINT-LOUP-LAMAIRES (communaute@cc-avt.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SEVT (cedric.airaudo@sevt79.fr)
MADAME - SEVT (lydia.girardeaux@sevt79.fr)
- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET

Prélèvement	00075328	Commune	SAINT-LOUP-LAMAIRES
Unité de gestion	0087 SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET	Prélevé le :	mardi 07 décembre 2021 à 10h05
Installation	UDI 000325 SENEUIL	par :	A MEURAILLON
Point de surveillance	0000000708 QUARTIER ECOLE GENDARMERIE	Type visite :	D1
		Type d'eau :	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	11,2 °C		25	
Chlore libre	0,36 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,44 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE 1701
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00075329 Référence laboratoire : 21LH-13167-1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	12 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	0,38 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	732 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	45,6 mg/L	50		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00075328)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore libre élevée.

Signé à Niort le 15 décembre 2021

Pour le Directeur Général, le Responsable de Pôle Santé
Publique et Environnementale

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caffiaux'.

CYRIL CAFFIAUX